

Tilkobling til Trysilfjell Utmarkslags ledningsnett hytte nr. _____ Vannmåler nr. _____

1. Ved tilkobling skal det benyttes godkjente deler og utstyr. Det skal monteres kommunal vannmåler på inntak i hytte. Rørlegger er ansvarlig for at denne blir anskaffet fra Trysil Kommune, og registrert. Likeledes skal det monteres trykkreduksjonsventil, og innvendig frostsikring (varmekabel) på stikkledning fra utv stoppekran i kum til innvendig stoppekran i hytte (bakkekraner benyttes ikke). Foto dokumentasjon av måler m/nr samt påkobling i grøft/kum, legges ved signert skjema.
2. Rørlegger/gravemaskinfører skal være godkjent etter plan- og bygningsloven. Dokumentasjon (lokal eller sentral godkjenning) skal sendes Trysilfjell Utmarkslag SA (TU)
3. Det skal komprimeres godt rundt rørene, ved tilbakefylling skal det benyttes pukk rundt rørene, og ellers steinfrie masser. Eksisterende isolasjon skal erstattes med ny.
4. Alle stikkledninger til hytter skal legges ut fra kum i samme høyde som hovedledning.
5. Ved graving i veg eller gate skal gravemassene og massene i vegfundament holdes adskilt. Massene i vegfundament erstattes med nye masser. Fast dekke skal skjæres med sag før gravingen starter. Reparasjoner av fast dekke skal utføres av Trysilfjell Utmarkslag SA, og faktureres vedkommende grunneier/eier av stikkledning. Det skal ryddes på gravestedet, fast dekke rengjøres og overskuddsmasse fjernes. Graving/henleggelse av masser på annens eiendom, herunder også friområder, veggrøfter, vegarealer, som ikke er avtalt på forhånd er forbudt. Arealene pyntes opp og terrengformasjoner, veggkråninger o.l. tilbakeføres til god anleggsmessig stand og eventuelt tilsås.
6. Framtidige vedlikehold av stikkledning utføres og bekostes av hytteeier.
7. El-nettleverandør skal varsles i god tid for påvisning av kabler.
8. Trysilfjell Utmarkslag SA skal varsles senest 1 virkedag før tilkobling for kontroll. Kontakt Trysilfjell Utmarkslag på telefon 959 88 406. Tilkobling kan ikke skje uten godkjenning av TU.
9. Eventuelle skader på stikkrennerør, kabler, vann/avløpsledninger og veger skal meldes TU omgående.
10. Ved brudd på de ovennevnte punktene, kan vedkommende nektes ansvarsrett for tilkobling til TU ledningsnett.
11. Dette skjemaet underskrives av ansvarlig rørlegger/graver, og returneres til Trysilfjell Utmarkslag SA, Velkomstvegen 8, 2420 TRYSIL, dag.woldmo@trysil.com

Sted/dato: _____ Søker: _____ Trysilfjell Utmarkslag SA: _____

MRK! Boring for bergvarme søkes særskilt!

VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT DET I TILLEGG MÅ SØKES TILKOBLING TIL TRYSIL KOMMUNE PÅ EGET SKJEMA